

**ŠVENČIONĖLIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“  
ĮSTAIGOS KODAS: 190503810**



TVIRTINU: *K. Čiūnas*  
Hd“Vyturėlis” direktorius

2019-09-30 įsakymu  
Nr.V-54

**PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA  
Nr. 2**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Ši instrukcija nustato pagrindinius priešgaisrinės saugos reikalavimus lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.
2. Visi dirbantieji privalo laikytis šios instrukcijos reikalavimų
3. Už lopšelio – darželio priešgaisrinę būklę atsakingas lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ūkvedys. Jis privalo:
  - 3.1.Organizuoti darbuotojų instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
  - 3.2.Pasirūpinti, kad įstaigoje būtų gaisro gesinimo priemonės, kad būtų parengtos darbui;
  - 3.3.Stebėti, kad būtų tvarkingi elektros įrenginiai, vandens padavimo šaltiniai, gaisro gesinimo priemonės, o nustatyti gedimai pašalinti;
  - 3.4.Laiku vykdyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbuotųjų siūlymus.
4. Kiekvienas darbuotojas privalo:
  - 4.1vykdyti lopšelio-darželio direktoriaus paskirto asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą, nurodymus;
  - 4.2darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ar įrengimais;
  - 4.3baigus darbą, sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus;
  - 4.4žinoti gaisro gesinimo, ryšio priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;
  - 4.5nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą.
5. Darbuotojai priešgaisrinės saugos klausimais instruktuojami, priimant į darbą, o vėliau vieną kartą metuose.

**II. TERITORIJOS PRIEŽIŪRA**

- 6.Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, laiku nušienaujama, o nupjauta žolė, šiūkšlės išvežamos.

**III. PASTATAI IR PATALPOS**

- 7.Evakuacinių praejimų ir išejimų turi būti neužkrauti. Evakuacinių durys turi lengvai atsidaryti evakuacijos kryptimi. Draudžiama jas užkalti. Iš vidaus durys turi atsidaryti bet kuriuo paros metu.
- 8.Rūsiuose draudžiama laikyti lengvai užsiliepsnojančius ir degius skysčius.

9. Rūsių patalpų langai turi būti įstiklini, o durys užrakintos.
10. Draudžiama rūkyti lopšelio-darželio patalpose ir teritorijoje.
11. Iš rūsių langų prie duobių turi būti išvalytos šiukslės. Draudžiama ant jų įrengti nenuimamas grotas, užmūryti langų angas.
12. Draudžiama po laiptais įrengti sandėliukus ir kitas panašios paskirties patalpas.
13. Elektros skydinės ir kitų techninių patalpų durys turi būti užrakintos.
14. Lopšelio-darželio patalpose draudžiama:
  - 14.1 naudotis atvira ugnimi ar žvakėmis apšvietimui. Avariniai atvejai reikia naudotis žiebtuvėliais;
  - 14.2 evakuaciniuose keliuose naudoti degias medžiagas sienų ir lubų apdailai, įrengti iš jų laiptinių grindis. Koridorių grindys turi būti iš sunkiai užsiliepsnojančių medžiagų. Evakuaciniuose keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta;
  - 14.3 grotuoti langai (išskyrus pagalbines patalpas);
  - 14.4 plauti ir valyti grindis, sienas, įrengimus, drabužius lengvai užsiliepsnojančiais degiais skysčiais.
15. Organizuojant masinius renginius salėje, atsakingi asmenys turi apžiūrėti patalpas ir gaisro gesinimo priemonių būklę. Draudžiama užkabinti ir užrakinti jėjimų duris.
16. Organizuojant naujametinius renginius, draudžiama:
  - 16.1 puošti eglutes degiomis medžiagomis, naudoti žvakutes ir šaltąsias ugneles, už degti įvairius fejerverkus;
  - 16.2 aprenkti vaikus drabužiais iš degiuju medžiagų;
  - 16.3 naudoti stipresnes negu 25V elektros lemputes girliandoms;
  - 16.4 eglutę statyti arčiau nei per metrą nuo lubų ir sienų.
17. Patalpos turi būti švarios. Visos šiukslės ir atliekos turi būti nuolat išpilamos į šiukslių konteinerį.

#### IV. ELKTROS ĮRENGIMAI

18. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami ir eksplotuojami, remontuojami, laikantis galiojančių norminių dokumentų. Montuoti ir remontuoti elektros įrengimus gali tik kvalifikuoti specialistai.
19. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, kibirkščiavimus, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pranešti administracijos atstovui.
20. Elektros įrenginių įžemionimas tikrinamas vieną kartą per metus.
21. Eksplotuojant elektros tinklus draudžiama:
  - 21.1 šildyti patalpas nestandartiniais elektros prietaisais;
  - 21.2 naudoti netvarkingas rozetes, kištukus, jungiklius ir kitą elektros instaliacijos įrangą;
  - 21.3 į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijant instaliacinį galingumą;
  - 21.4 naudoti elektros lygintuvus, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juo įjungtus be preižiūros
  - 21.5 kabinti šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų;
  - 21.6 naudoti nekalibruotus ir savo gamybos jungiklius;
  - 21.7 tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.
22. Vieną kartą per metus matuoti varžas.
23. Elektros pastotės turi būti švarios, draudžiama jose laikyti pašalinius daiktus.

24. Elektros pastotės turi būti švarios, draudžiama jose laikyti pašalinius daiktus.
25. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti ižeminti.

#### V. ŠILDYMAS

26. Lopšelyje- darželyje naudojama centralizuota šilumos tiekimo sistema.
27. Papildomai patalpas šildyti galima tik gamykliniais šildymo prietaisais, nepaliekančiais jų be priežiūros.
28. Užšalus šildymo sistemai, draudžiama atšildymui naudoti atvirą ugnį. Atšildyti galima karštu vandeniu arba garais.

#### VI. MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMAS

29. Sandeliuose draudžiama :
- 29.1. užkrauti sandėlio duris;
- 29.2. naudoti šildytuvus ;
- 29.3. laikyti tuščias popierines dėžes, medinę tarą ir kitus bereikalingus daiktus.

#### VII. STATYBOS IR REMONTO DARBAI

30. Lopšelyje- darželyje gali būti atliekami tik smulkūs remonto darbai ( dažymas, klijavimas ir pan.) , sudėtingus statybos ir remonto darbus atlieka organizacijos, turinčios leidimus šiai veiklai ir atsakančios už darbų saugą.
31. Ant grindų išlietas lakas arba dažai turi būti tuo pat išvalyti. Valyti grindis, sienas ir įrenginius lengvai užsiliėpsnojančiais ir degiais skysčiais draudžiama. Panaudotą lako ir dažų tarą būtina sandariai uždaryti ir laikyti atskirai.
32. Patalpa, kurioje dirbama naudojant klijus, lakuus ar dažus, turi būti vėdinama.
33. Baigus darbą, būtinai išnešti galinčias užsidegti medžiagas ( popierius, polietileninę plėvelę ir pan.).

#### VIII. GAISRŲ GESINIMO ĮRENGINIAI IR PRIEMONĖS

34. Gesintuvų rūšys ir naudojimas :
  - 34.1. putų – skirti gesinti gaisro židiniams, kai užsidega kietos medžiagos bei skysčiai, išskyrus chemines medžiagas. Negalima šiai gesintuvaus gesinti elektros įrenginių, jei neišjungta įtampa ir užsidegusių žmogaus drabužių.
  - 34.2. miltelių – universalūs, galima gesinti naftos produktus, skiediklius, kietas medžiagas ir elektros įrenginius.
35. Kitos ugnį gesinančios medžiagos:
  - 35.1. vanduo – ataušina degančią medžiagą, o stipri vandens srovė mechaniskai sumuša degias daleles ir prasiskverbia gilybę. Negalima vandeniu gesinti žibalo, elektros įrenginių laidų ;
  - 35.2. smėlis – sausas smėlis nepraleidžia oro ir elektros srovės. Tinka gesinti visas degančias medžiagas, išskyrus tas, kurių smėliu užpilti negalima. Smėlis turi būti sausas;
  - 35.3. audeklas – naudojamas gesinti toms medžiagoms ir įrenginiams, kurių negalima užpilti smėliu. Juo galima gesinti ir induose užsidegusius skysčius.
36. Vidaus priešgaisrinjų videntiekį reikia kartą per metus perplauti - nuleisti vandenį iš kiekvieno čiaupo, išsitikinti ar jie neužrūdiję, netvarkingus suremontuoti ar pakeisti, gaisrines žarnas perkantuoti.
37. Draudžiama pirmimes gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ūkio reikalams.
38. Gesintuvus reikia laikyti lengvai prieinamose vietose.

#### IX. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

39. Lopšelio- darželio darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas.
40. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą:

40.1. nedelsdamas praneša apie gaisrą administracijos atstovams, kurie iškviečia ugniagesius;  
40.2. informuoja kitus darbuotojus:

40.3. gesina gaisrą turimomis priemonėmis, jei tai negresia jo sveikatai ir gyvybei.

41. Lopšelio- darželio direktorius ar jį vadujantis asmuo:

41.1. iškviečia ugniagesius, o naktį ir poilsio dienomis atvykės į lopšelį- darželį įsitikina, ar ugniagesiai iškviesti;

41.2. vadovauja žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

41.3. prieikus iškviečia greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

41.4. nutraukia visus darbus, nesusijusius su gaisro gesinimu;

41.5. organizuoja dokumentų evakavimą;

41.6. suteikia ugniagesiams šią informaciją:

- ar visi vaikai ir darbuotojai evakuoti iš degančių ir dūmų apimtų pastatų;

- kurios patalpos apimtos ugnies ir kur ji plinta;

- kiek žmonių užimta gaisro likvidavime;

- apie vietas, kur yra greitai užsiliepsnojančių medžiagų;

- kurį vertingiausią turtą reikia evakuoti pirmiausia.

42. Kita svarbi informacija:

GAISRINĖ: 011( Bitė, Tele2), 101 ( Omnitel);

POLICIJA: 022 (Bitė, Tele2), 102 (Omnitel);

GREITOJI PAGALBA; 033 (Bitė, Tele2), 103 (Omniel);

BENDROS PAGALBOS TELEFONAS: 112,

Instrukciją parengė



Slavoslavas Drabavičius